αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Αριθμός Δελτίου Δοκιμών : **15-0656-024-0539-02**
Ημερομηνία Παραλαβής : **09/11/2015**
Ημερομηνία Αποστολής : **09/12/2015**
Σελίδες : **2**

Σταθμός Δ. Λεωφόρος 104 Αμαρούσιο 115 27
Τ΄ Θεσσαλονίκης: Αναξ. Δοξαρά 127 Ά.Π. Ιονίας 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Αemail: waternet@ergastiria.gr Αwebsite: www.ergastiria.gr

Πελάτης Αιτήσας	:	**Φορέας Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, Σ. Δ. Σταθόπουλος 50, 19015, Αγία Παρασκευή**			
Τ΄ Υλικό δείγματος	:	Πόσιμο Νερό Βρύσης			
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	04/11/2015	Ημ/νία Παραλαβής Δοκιμών	:	04/11/2015
Ημ/νία Αρχής Δοκιμών	:	04/11/2015	Ημ/νία Τέλους Δοκιμών	:	04/11/2015
Κωδικός Δείγματος	:	**25450539**	Κατάσταση Δείγματος	:	Κανονικό
Σημειώσεις Δοκιμών	:	**Ανάλυση Ελεύθερου Υπολειμματικού Χλωρίου - Ποσοτικός Προσδιορισμός Χρωμίου (VI) σε Πόσιμο Νερό**			

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Αποτέλεσμα
Χρώμιο (Cr 6+)	ΕΛΟΤ 072-71 (UV)	mg/l	< 3
Χρώμιο (Cr 6+)	EPA 7196A modified with GFAAS (*)	mg/l	1.2

Η Υπεύθυνη Δοκιμών
Χριστίνα Αναστασοπούλου

Χριστίνα Γεωργιάδου
DVM, Χημικός MSc

Τα αποτελέσματα αφορούν στο δείγμα που δόθηκε από τον πελάτη.
Τα αποτελέσματα αφορούν στο δείγμα όπως παρελήφθη από τον πελάτη, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική σημείωση.
Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει δειγματοληψία εκτός εάν υπάρχει σχετική σημείωση.
Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των αποτελεσμάτων.
* Μη διαπιστευμένη δοκιμή.